

ഉത്തരം

(എ) 2000 മെഗാവാട്ട് (1000 മെഗാവാട്ടിന്റെ 2 യൂണിറ്റ്) സ്ഥാപിതശേഷിയുള്ള കൂടാകളും നിലയത്തിൽനിന്നും കെ.എസ്.ഇ.ബി. ലിമിറ്റഡിന് അർഹമായ വിഹിതം 266 മെഗാവാട്ടാണ് (13.3%). ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമായിട്ടുള്ള 1000 മെഗാവാട്ടിന്റെ ഒരു യൂണിറ്റിൽനിന്നും 133 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ലഭിച്ചുവരുന്നു.

(ബി) ബാധകമല്ല.

(സി) കൂടാകളും ആണവനിലയത്തിൽനിന്നും കേരളത്തിന് അർഹതപ്പെട്ട വൈദ്യുതി പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി തിരുനെൽവേലി മുതൽ തൃശ്ശൂർ മാടക്കത്തുവരെ 400 കെ.വി. പവർ ലൈൻ നിർമ്മാണം നടന്നുവരുന്നു. ടി ലൈനിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പവർ ഗ്രിഡ് കോർപ്പറേഷൻ (PGCIL) ആണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. പ്രസ്തുത ലൈൻ റൂട്ടിൽ ഇടമൺ മുതൽ കൊച്ചി ഹൗസ്സ് (പള്ളിക്കര) വരെയുള്ള ഭാഗം ഒഴിച്ച് തിരുനെൽവേലി മുതൽ ഇടമൺ വരെയും മാടക്കത്തു മുതൽ പള്ളിക്കര വരെയുമുള്ള 400 കെ.വി. ലൈൻ നിർമ്മാണവും പള്ളിക്കരയിൽ ഒരു 400 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷന്റെ നിർമ്മാണവും പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ എന്നീ ജില്ലകളിലൂടെയാണ് പ്രസ്തുത ലൈൻ കടന്നുപോകുന്നത്.

(ഡി) ടി ലൈനിന്റെ ഇടമൺ മുതൽ കൊച്ചി ഹൗസ്സ് (പള്ളിക്കര) വരെയുള്ള ഭാഗം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.

(ഇ) 400 കെ.വി. ഇടമൺ മുതൽ കൊച്ചി ഹൗസ്സ് (പള്ളിക്കര) വരെയുള്ള ലൈൻ റൂട്ടിൽ തദ്ദേശവാസികളുടെ എതിർപ്പുമൂലം നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ മുടങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു. ലൈൻ റൂട്ടിലെ തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് പണി പുനരാരംഭിക്കുവാനുള്ള നടപടികൾ അന്തിമ ഘട്ടത്തിലാണ്.

വൈദ്യുതി ഉപഭോക്താക്കളുടെ പേരും അഡ്രസ്സും മാറ്റുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ

44 (389) ശ്രീ. മോൻസ് ജോസഫ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ഉപഭോക്താക്കളുടെ പേരും അഡ്രസ്സും മാറ്റുന്നതിന് കെ.എസ്.ഇ.ബി. ഇപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്ന നടപടി ക്രമങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കാമോ ;

(ബി) ഒരു ഉപഭോക്താവിന്റെ പേര് തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ അത് ശരിയാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമം വ്യക്തമാക്കാമോ ; ഇതുസംബന്ധിച്ച് സെക്ഷനുകളിൽ പരാതി നൽകിയാൽ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന പ്രശ്നം കെ.എസ്.ഇ.ബി.-യുടെയും സർക്കാരിന്റെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ?

ഉത്തരം

(എ&ബി) കേരള സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള കേരള ഇലക്ട്രിസിറ്റി സപ്ലൈ കോഡ്, 2014-ലെ 90, 91 വ്യവസ്ഥകളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ഉപഭോക്താക്കളുടെ പേരും അഡ്രസ്സും മാറ്റി നൽകുന്നത്.

ഉപഭോക്താവിന്റെ പേര് തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ അത് ശരിയാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ രേഖകൾ സഹിതമുള്ള അപേക്ഷ ബന്ധപ്പെട്ട ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർക്ക് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അവ പരിശോധിച്ച് ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർക്ക് ആവശ്യമായ തിരുത്തലുകൾ വരുത്താവുന്നതാണ്. ഇതുസംബന്ധിച്ചുള്ള പരാതികൾ സെക്ഷൻ ഓഫീസുകളിൽ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന വിവരം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇത് പ്രത്യേകം പരിശോധിക്കാം.

കാർഷികാവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള വൈദ്യുതിയുടെ താരിഫ്

45 (390) ശ്രീ. എസ്. ശർമ്മ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) കാർഷിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ നിരക്ക് വ്യവസായങ്ങൾക്കുള്ള താരിഫിലേക്ക് മാറ്റിയതുമൂലം കാർഷികരംഗം നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധി ഒഴിവാക്കുന്നതിന് സ്വീകരിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നടപടി വിശദമാക്കാമോ ;

(ബി) സംസ്ഥാന റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷന്റെ 14-8-2014-ലെ ഉത്തരവ് പുനഃപരിശോധിച്ച് കർഷകർക്കുള്ള വൈദ്യുതി തുടർന്നും ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ ; ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വ്യക്തമാക്കാമോ ?

ഉത്തരം

(എ&ബി) സംസ്ഥാനത്ത് ഭക്ഷ്യവിളകളായ പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ, ധാന്യങ്ങൾ, പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ മുതലായവയുടെ കൃഷിക്കാവശ്യമായ ജലസേചനം, ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ, ഡീ വാട്ടറിംഗ് (De-Watering) എന്നിവയ്ക്കുള്ള വൈദ്യുതിയുടെ താരിഫ്